

Przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w RIO Koszalin

Pytania:

- 1/ W SIWZ pkt IV/2b / Zamawiający określił wymagany zakres prac dotyczący instalacji oddymiania / oddymianie ręczne i automatyczne, znaki bezpieczeństwa, klapy oddymiające /. Brak jakichkolwiek informacji n.t temat oraz brak odpowiednich pozycji w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.
- 2/ Proszę o wskazanie specyfikacji rodzajów przewodów i kabli z poz. przedmiaru: 21-26, 28-30, 32 i 72
- 3/ Proszę o podanie parametrów opraw i ich rodzajów / wymagane są oprawy LED, świetlówkowe, plafony, zewnętrzne /
- 4/ proszę o podanie parametrów wymaganego switcha / poz. 76 przedmiaru /
- 5/ proszę o podanie wyposażenia szafy krosowej / poz. 78 przedmiaru /
- 6/ co ma zawierać zestaw gniazd remontowych / poz. 61 przedmiaru /
- 7/ proszę podać parametry i rodzaj UPS-a / poz. 71 przedmiaru /
- 8/ brak pomiarów oświetlenia podstawowego mi awaryjnego. Czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie?
- 9/ istnieją różnice pomiędzy przedmiarem i rysunkami. Czy zakresem postępowania jest przedmiar, czy załączone rysunki i Wykonawca ma sam zweryfikować przedmiar, uzupełnić braki i sporządzić kosztorys ofertowy?

