



# Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

71-727 Szczecin, ul. Światowida 77

tel. (091) 4 426 101,

fax (091) 4 236 392,

e-mail: szczecin@rio.gov.pl

Szczecin dnia 28 września 2016 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont parkingu wewnętrznego przy ul. Światowida 77 w Szczecinie – realizacja I etapu prac – remont wjazdu wraz z pracami towarzyszącymi” wszczętego ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym dnia 19 września 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 310106-2016.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej ustawy PZP, Zamawiający informuje, że w dniu 26 września 2016 r. otrzymał od Wykonawcy pytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego treść wraz z udzieloną odpowiedzią zamieszcza poniżej.

**Pytanie:** „Czy należy doliczyć wymianę płyty i włazu na istniejącej studni D19”

**Odpowiedź na pytanie:** Wykonawca musi skalkulować ofertę na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, uwzględniając zapisy specyfikacji technicznej oraz własnej kalkulacji uwzględniającej, że wynagrodzenie za wykonywane prace jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca dla prawidłowego wykonania prac powinien doliczyć wymianę płyty i włazu dla studni nr 19 w pozycji 14 przedmiaru prac - załącznik nr 3 do SIWZ.

PREZES  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie  
Bogusław Staszewski